

SWIADECTWO KONTROLI JAKOSCI / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Nr/No: 040000157079

Swiadectwo odbioru 3.1 / Inspection certificate 3.1; wg/acc. to PN-EN 10204

Nr zamówienia / Customer order no:	E-MAIL	Nr zlecenia / Out order no:	303937476
Nr środka transportu / Mean of transport no:	MWV869 /XZR750	Nr kontraktu / Contract no:	301200090
Specyfikacja / Specification:		Data wysyłki / Date of dispatch:	11.05.2024
Ilość / Quantity:	19,000 t	Nr dostawy / Delivery no:	305724888
Nr partii / Lot No:	240503C2	Opakowanie / Packaging:	B-B 1000 EN PAL

Termin przydatności / Expiration date:	03.05.2027	Data produkcji / Date of production:	03.05.2024
		Data sprzedaży / Date of sale:	11.05.2024

Nazwa wyrobu / Product name:	Siarczan żelaza (II) siedmiowodny FESPOL 20
------------------------------	---

Parametr / Parameter	Metoda / Method	J.M. / Unit	Wynik / Result	Limit Dolny / Lower Limit	Limit Górny / Upper Limit
Ocena wizualna Visual assessment		/	zgodny /Agreed	-	-
Zawartość jonów żelazawych (Fe ²⁺) Content of ferrous ions (Fe ²⁺)	PN-EN 889:2005	% masowy /	20,5	19,5	-
Zawartość FeSO ₄ ·7H ₂ O Content of FeSO ₄ ·7H ₂ O	PN-EN 889:2005	% masowy /	102,1	97,0	-
Zaw. substancji nierozp. w wodzie Content of matter insoluble in water	PN-EN 889:2005	% masowy /	0,1	-	0,50
pH 5%-owego roztworu pH value of 5% aqueous solution	ZN-ZChP-338:2021	kwasowość /	2,8	2,5	4,0

Zatwierdzone przez / Approved by: ANNA SOMMERFELD